

Checkliste „Barrierefreie Wahllokale“

1. Weg zum Wahllokal – notwendig

- 1.1 mit öffentlichen Verkehrsmitteln
- 1.2 dem PKW
- 1.3 zu Fuß

2. Zugänglichkeit zum Wahllokal – notwendig

- 2.1 Ist das Wahllokal ausreichend ausgeschildert (große Buchstaben, Beleuchtung, blendfrei)?
- 2.2 Liegt die Lesehöhe der Ausschilderung zwischen 1,30 Meter und 1,60 Meter Höhe?
- 2.3 Sind genügend Parkplätze in der Nähe vorhanden? (Idealerweise Behindertenparkplätze)
- 2.4 Ist der Eingang ebenerdig oder sind eine Rampe (maximal 6 v. H. Steigung) oder ein Aufzug vorhanden?
- 2.5 Gibt es genügend optischen Kontrast zwischen Stufenkanten und -flächen und Treppenauf- und abgängen?
- 2.6 Ist an den Treppenaufgängen mindestens auf einer Seite ein Handlauf vorhanden?
- 2.7 Sind alle relevanten Türen mindestens 0,90 Meter breit?
- 2.8 Wird überall die Flurbreite von mindestens 1,50 Meter eingehalten?
- 2.9 Ist der Weg zum Wahllokal ausreichend ausgeleuchtet (blendfrei)?
- 2.10 Sind alle Wege frei von Hindernissen (Blumenkübel, Vitrinen ...)?
- 2.11 Ist eine geeignete Kommunikation mit den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern gegeben (schallarmer Wahlraum mit heller und blendfreier Ausleuchtung)?

3. Wahlkabinen – notwendig

- 3.1 Sind genügend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für Hilfestellungen vorhanden?
- 3.2 Ist die Wahlkabine breit genug, um gegebenenfalls eine Assistenzperson mitzunehmen?
- 3.3 Beträgt die Bewegungsfläche vor der Wahlkabine 1,50 Meter x 1,50 Meter?
- 3.4 Ist die Wahlkabine ausreichend ausgeleuchtet?
- 3.5 Ist die Schreibfläche unterfahrbar und mindestens 0,80 Meter hoch?
- 3.6 Liegt der Spalt der Wahlurne in einer Höhe von etwa 0,90 Meter?
- 3.7 Gibt es genügend Sitzmöglichkeiten, sollten Wartezeiten entstehen? (wünschenswert wären diese mit Rücken- und Armlehnen)

4. Barrierefreie Sanitäranlagen – wünschenswert